

熊本県身体障害児者施設協議会 被災施設の被害状況まとめ(口頭聞き取り)

H28.5.12開催の熊本県身体障害児者施設協議会施設長会議にて

市町村名	施設名	被害状況
熊本市東区	熊本県身体障害者能力開発センター	<ul style="list-style-type: none"> ●受水槽が水漏れ(老朽化)防火槽も使えず、下水の配管が破裂 ●断水・都市ガス止まるがLPガスで対応。10日目から風呂OK ●建物被害は特になし
熊本市東区	くまもと江津湖療育医療センター	<ul style="list-style-type: none"> ●本棚やプリンター等の被害あり ●井水管、水道管異常のため水道使用不可(22日まで) ●第3病棟のスプリンクラー配管破損により水が噴出し使用不可 ⇒利用者は第2病棟へ避難中 ●敷地内地盤沈下箇所多数あり ●小・中学校が休校のため、職員対応として子供を預かり(日中活動を休んで実施)、避難中の市内職員の宿泊も可能とした
熊本市東区	朋暁苑	<ul style="list-style-type: none"> ●地下水がにごり水道も断水したため、断水していないところから水をいただいている(1週間で復旧) ⇒利用者の方の食事が非常食のみとなり、入浴も中止して対応(1週間) ●益城近辺からの職員が多く(避難所8人/車中泊20人)出勤できない職員が5名いた ⇒施設のシャワーは使用できたので、職員・家族に使ってもらう(洗濯・入浴も)
熊本市西区	熊本福祉工場	<ul style="list-style-type: none"> ●施設敷地の1/3が地盤沈下し、印刷機が使えない状況 ●建物の外壁に亀裂あり、落下の恐れがある。 ●グループホームが傾いているが、どういう風に修復するか(数億円かかる見込み) ⇒行政(市福祉課)から、ひびの写真等、細かい規定の申請書類の提出を求められているが、30日以内の期限が短すぎるので緩和してほしい
		<ul style="list-style-type: none"> ●施設建物外壁にひび、駐車場が地割れ⇒今後は地盤を固める ●建物が埋立地(外周の擁壁の上)に建っているため、地盤沈下で擁壁にひび割れ ⇒修理する方向で考えている(被害総額4億超え/1億が補助の対象) ●建物がひずみ、サッシが歪んで割れ落下

市町村名	施設名	被害状況
熊本市南区	くまむた荘	<ul style="list-style-type: none"> ●利用者70名中20名の居室がまだ危険のためホールで過ごす ●水道の配管が古く漏水しているが、どこから漏れているか特定不能 ●人的支援:4/23～25鳥取の青年経営協より2名 5/1～身障協より5～7名 ●職員の状況(75名中)全壊11軒・半壊36軒・自宅61・車中泊7・避難所3・その他9
熊本市西区	ゆめの里	<ul style="list-style-type: none"> ●17日より断水(1週間で復旧) ●高速道が通行止めのため、大渋滞⇒通所介護利用者に影響し一時停止した
阿蘇市	たちばな園	<ul style="list-style-type: none"> ●断水、停電により最初の1週間は水汲み等大変だった⇒18日から自衛隊の給水車で賄う ●壁に亀裂、床・地面の地割れ、隆起、陥没 ●地震被害ではなく、土砂災害の恐れで避難所に入った(職員)
宇城市	熊本県くすのき園	<ul style="list-style-type: none"> ●貯水槽配管破損等による断水⇐出るところからいただいている(2週間後に復旧。貯水槽もGW明けには復旧) ●建物の内壁に多数のひび割れ発生 ●利用者及び職員にケガ等の被害はなし